

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)
Оборонная ул., д. 114, г. Тула, 300045,
тел: 31-28-79, 37-38-95, факс: 37-32-85
E-mail: tula@71.rospotrebnadzor.ru

(наименование, реквизиты Управления, территориального отдела)

Предписание

о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу
потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральным законом

от 02 июня 2023г № 105/20

Управление Роспотребнадзора по Тульской области
(наименование, реквизиты Управления, территориального отдела)

Мною, главным специалистом-экспертом Управления Роспотребнадзора по
Тульской области Антоновой Натальей Владимировной
(должность, ФИО лица, составившего предписание)
при проведении внеплановой выездной проверки на основании решения о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия от «05» мая 2023 г. № 177-12-2023г
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр об-
разования №3 », Тульская область, город Тула, ул. Калинина д.22, к.5, ИНН 7105025661
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения нарушения санитарных правил:

22.05.2022 года в 10 часов 30 минут муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр образования №3», Тульская область,
город Тула, Калинина, д.22. корп.5 для приготовления готовых блюд
используются пицеварочные котлы из алюминия, что является нарушением п.
2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»:

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

предписываю : муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №3 », Тульская область, город Тула, ул. Калинина д.22, к.5, ИНН 7105025661

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

провести следующие мероприятия в срок:

1. По фактическому адресу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования №3», Тульская область, город Тула, ул. Калинина д.22, к.5,

1. Для приготовления готовых блюд приобрести дополнительно пищеварочные котлы из нержавеющей стали.

Срок исполнения: 01.10.2023г.

(указать перечень мероприятий по обеспечению предотвращения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, срок их исполнения)

О выполнении предписания известить в срок до «04» октября 2023 года

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию о выполнении ранее выданного предписания (акты выполненных работ, товарные накладные, фотоматериалы)

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования №3 », Тульская область, город Тула, ул. Калинина д.22, к.5, ИНН 7105025661

должность, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5, ч.15 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тульской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также через личный кабинет Портала государственных услуг РФ www.gosuslugi.ru.

Предписание, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный
эксперт
(должность
предписание

лица,

специалист-

составившего




(подпись)

Антонова Н.В.

инициалы и фамилия

С предписанием ознакомлен(а) «02» июня 2023 г.

директор



(подпись)

Дивногорцева О.В.

(инициалы и фамилия)

Копия направлена путем (указать способ) получено лично _____



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Тульской области, г.Тула, ул.
Оборонная, д.144

№ 136/20

(место выдачи предписания)

« 13 » июня 2023 г.

Мною, Антоновой Наталией Владимировной – главным специалистом –экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита 22.05.2023 в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №3», отнесенного к чрезвычайно высокой категории риска, ИНН 7105025661, ОГРН 1027100688185 по адресам:

Тульская область, город Тула, ул. Калинина, д.22,к.5;

Тульская область, город Тула, ул. Калинина, д.22,к.4;

Тульская область, город Тула, ул. Замочная, д.124.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: 22.05.2023 года в 10 часов 30 минут в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №3», Тульская область, город Тула, Калинина, д.22,к.5

Интерактивные доски в учебных кабинетах располагаются не по центру фронтальной стены помещения, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В санитарных узлах для мальчиков и девочек, расположенных в правом крыле 3-го и 4-го этажей туалетные кабины не оборудованы дверями, что является нарушением п.3.1.7, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

22.05.2023 года в 15 часов 10 минут в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №3», Тульская область, город Тула, ул. Замочная, 124
1)Туалетные комнаты в старших группах №№7,8 и в подготовительных группах №№5,6 не оборудованы кабинками с дверями, что является нарушением п.2.4.11 п.3.1.7 СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

3) 2) Для приготовления готовых блюд используются пищеварочные котлы из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

4) 3) Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 06/1072-2023-17-04 от 13.06.2023 результаты инструментальных замеров (протокол испытаний № 71-00/13071-01-23 от 02.06.2023г.) искусственная освещенность (среднее значение) в групповых (игровых) старшей группы «Пчелки») и средней группы «Солнышко» (4-5 лет), (дата и время проведения замеров 22.05.2023 15 часов 20 минут) не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 5.54); п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и составляют:

- в игровой группы «Пчелки»(5-6 лет): 295 лк., 282 лк., 308 лк. (среднее значение – 295 лк.), при нормируемых значениях не менее 400 лк;

- в средней группе «Солнышко»: 287 лк., 282 лк., 308 лк. (среднее значение – 295 лк.), при нормируемых значениях не менее 400 лк., что является нарушением табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

МБОУ ЦО №3, Тульская область, город Тула, ул. Калинина д.22, к. 4

1) Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 06/1072-2023-17-04 от 13.06.2023 результаты инструментальных замеров (протокол испытаний № 71-00/13071-01-23 от 02.06.2023г.) искусственная освещенность (среднее значение) в групповых(игровых) группы «Топтыжка» (4-5 лет), группы «Брусничка» (6 лет), (дата и время проведения замеров 22.05.2023 13 часов 40 минут) не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 5.54); п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и составляют:

- в игровой группы «Топтыжка»: 309 лк., 320 лк., 331 лк. (среднее значение – 320 лк.), при нормируемых значениях не менее 400 лк;

- в групповой подготовительной группы «Брусничка»: 295 лк., 311 лк., 327 лк. (среднее значение – 311 лк.), при нормируемых значениях не менее 400 лк., что является нарушением табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

2) согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 06/1075-2023-17-04 от 13.06.2023г (протоколы лабораторных испытаний №№71-00/11655-23, 71-00/11656-23 от 09.06.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области») проба готового блюда (суп картофельный с крупой) отобран 22.05.2023 по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д.22, к.4 не соответствует п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» : фактический вес блюда (среднее значение) составляет 166г., выход блюда, согласно данным, указанным в технологической карте, составляет 200г.р,

фактический вес блюда (среднее значение) готового блюда не соответствует выходу блюда, указанному в технологической карте: занижен на 34г.(17%) и проба готового блюда (жаркое по-домашнему), отобрано 22.05.2023, по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д.22, к.4 не соответствует п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: фактический вес блюда (среднее значение) составляет 156г., в т.ч. мясо - 34,3г. выход блюда, согласно данным, указанным в технологической карте, составляет 200г.р,т.ч. мясо-83г..Фактический вес блюда (среднее значение) готового блюда не соответствует выходу блюда, указанному в технологической карте: занижен на 44г.(22%) ,в т.ч. мясо-на 48,7г.(58,7%).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №3», Тульская область, город Тула, Калинина, д.22,к.5

1) Обеспечить расположение интерактивных досок в учебных кабинетах по центру фронтальной стены помещения

срок устранения нарушений до 01.12.2023г.

2) В санитарных узлах для мальчиков и девочек, расположенных в правом крыле 3-го и 4-го этажей туалетные кабины оборудовать дверями

срок устранения нарушений до 01.12.2023г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №3», Тульская область, город Тула, ул. Замочная, 124

1.Туалетные комнаты в старших группах №№7,8 и в подготовительных группах №№5,6 оборудовать кабинами с дверями

срок устранения нарушений до 01.12.2023г.

2)Для приготовления готовых блюд приобрести дополнительно пищеварочные котлы из нержавеющей стали

срок устранения нарушений до 01.12.2023г.

3) Уровни искусственной освещенности в групповых (игровых) старшей группы («Пчелки») и средней группы «Солнышко» (4-5 лет) привести в соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 5.54); п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

срок устранения нарушений до 01.12.2023г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №3», Тульская область, город Тула, Калинина, д.22,к.4

1)Уровни искусственной освещенности групповых(игровых) группы «Топтыжка» (4-5 лет) и группы «Брусничка» (6 лет)) привести в соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 5.54); п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

срок устранения нарушений до 01.12.2023г.

2)Усилить контроль за соблюдением технологии приготовления готовых блюд и фактическим весом готовых блюд

срок устранения нарушений до 01.09.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №3», ИНН 7105025661, ОГРН 1027100688185 по адресам:

Тульская область, город Тула, ул. Калинина, д.22,к.5;

Тульская область, город Тула, ул. Калинина, д.22,к.4;

Тульская область, город Тула, ул. Замочная, д.124.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: г.Тула, ул.Оборонная, д.114; тел. 37-39-01 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» сентября 2023 г. «02» декабря 2023 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Н.В. Антонова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» июня 2023г.



(подпись)

Дивногорцева О.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: